

# Zákřov - 7107\_040\_06\_19048

## A. OBEC

### Tršice

Číslo obce PRVKUK	0040
Kód obce PRVKUK	7107_040_06_19048
Kód obce	505366
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1899 (7107) Olomouc
Číslo POU Název POU	3701 Olomouc



### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3805.7107.0040.06	Zákřov	19048	190489

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Sídlo leží jihovýchodně od krajského města ve vzdálenosti cca 12 km v tzv. Tršické pahorkatině. Zástavbou prochází komunikace III. tř. Tršice - Zákřov - Lazníčky a sídlo je mimo dosah žel. spojů. Zástavbou protéká bezejmenný potok ústící do potoka Kyjanka.

Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 315-331 m n.m.

### B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	84	85	86	81	80	77	75
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
<b>celkem</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>77</b>	<b>75</b>

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	81	80	77	75

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

#### Potřeba vody z bilance

#### Popis současného zásobování pitnou vodou

V sídle Zákřov je vybudován veřejný vodovod. Vodovod je napojen na vodovod obce Tršice. U zemního vodojemu Tršice 500 m<sup>3</sup> (325,00 - 320,00) je postavena AT stanice, která zásobuje sídlo Zákřov pomocí přívodního řadu DN 80 délky 1 200 m a rozvodné vodovodní sítě DN 50 - 80 v celkové délce asi 1000 m.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující a bude zachován i do budoucna.

#### Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Zákřov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


#### Časový harmonogram

Nepředpokládá se výstavba vodovodu.

### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V lokalitě Zákřov není vybudován veřejný vodovod. V případě znehodnocení místních zdrojů vody budou obyvatelé zásobeni z přistavených cisteren.

# Mapa



## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

### D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

#### Základní údaje

#### Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

#### Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V sídle Zákřov není vybudovaná kanalizace, jedná se jen o krátké nesoustavné úseky zatrubněných příkopů v obci. Splaškové vody jsou akumulovány v septičích a bezodtokových jímkách na vyvážení.




## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.

### Časový harmonogram

Výstavba kanalizace: po r. 2030

## Mapa



## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

# Mapa

